

Document ID 1653994372-4d-ffe858d7

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 18.10.025

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Certification programmes / Programmes de certification

Eurovent Heat Pumps (Heat pumps Eurovent)

Product type / Type de produit

Air to air, multi split, heating, and cooling

Model name / Nom du modèle

AU08NFKERA

Document ID 1653994372-4d-ffe858d7

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 18.10.025

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
Cooling		
Pc out (Outdoor Cooling Capacity)	22.6	kW
Pec out (Outdoor power input (cooling))	6.46	kW
EERout (Outdoor Energy Efficiency Ratio)	3.5	
Heating		
Ph out (Outdoor Heating Capacity)	22.6	kW
Peh out (Outdoor power input (heating))	5.79	kW
COPout (Outdoor Coefficient of Performance)	3.9	
Acoustics		
LWO env (A weighted sound power level outdoor unit (non ducted))	74	dB(A)
SeasonalCooling		
SEER	8.5	
η_{sc}	337	%
Cooling PL Cond B		
PcB	16.72	kW
EERB	5.8	
Cooling PL Cond C		
PcC	10.62	kW
EERC	9.2	
Cooling PL Cond D		
PcD	4.75	kW
EERD	19	
SeasonalHeating		
Pdesignh	18.3	kW
SCOP	5	
η_{sh}	197	%
Heating PL Cond A		
PhA	16.1	kW
COPA	3.2	
Heating PL Cond B		

Document ID 1653994372-4d-ffe858d7

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 18.10.025

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
Heating PL Cond B		
PhB	9.88	kW
COPB	4.5	
Heating PL Cond C		
PhC	6.4	kW
COPC	7.1	
Heating PL Cond D		
PhD	3.49	kW
COPD	9.8	
T Bivalent		
Tbiv (Bivalent Temperature)	-7	°C
PhTbiv	16.1	kW
COPTbiv	3.2	
Psbc		
Psbc	15	W
Psbh		
Psbh	15	W
General - Product		
Main Power Supply (Main Power Supply Voltage(V) - Phase-Frequency (Hz))	400-3-50	
Refrigerant (Refrigerant.Eg.:R410A, R407C)	R410A	
Mounting (Mounting type)	Ducted	
IU Names (Names of combinable Indoor units)	4xAD182MJERAD	
IU Range Names (Range Names of combinable Indoor units)	AD*2MJERAD	
Capacity Control (Capacity Control:Fixed, Staged, Variable)	variable	