

Document ID 1654007124-10-4bd9cbf1

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 19.11.008

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

Certification programmes / Programmes de certification

Eurovent Heat Pumps (Heat pumps Eurovent)

Product type / Type de produit

Air to air, multi split, heating, and cooling

Model name / Nom du modèle

AV14IMVEVA

Document ID 1654007124-10-4bd9cbf1

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 19.11.008

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
Cooling		
Pc out (Outdoor Cooling Capacity)	40	kW
Pec out (Outdoor power input (cooling))	11.94	kW
EERout (Outdoor Energy Efficiency Ratio)	3.35	
Heating		
Ph out (Outdoor Heating Capacity)	40	kW
Peh out (Outdoor power input (heating))	10	kW
COPout (Outdoor Coefficient of Performance)	4	
Acoustics		
LWO env (A weighted sound power level outdoor unit (non ducted))	88	dB(A)
SeasonalCooling		
SEER	6.6	
η_{sc}	261	%
Cooling PL Cond B		
PcB	28.9	kW
EERB	5.16	
Cooling PL Cond C		
PcC	18.3	kW
EERC	8.15	
Cooling PL Cond D		
PcD	8.19	kW
EERD	8.85	
SeasonalHeating		
Pdesignh	29.3	kW
SCOP	4.2	
η_{sh}	165	%
Heating PL Cond A		
PhA	25	kW
COPA	2.9	
Heating PL Cond B		

Document ID 1654007124-10-4bd9cbf1

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



Certificate N° 19.11.008

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on www.eurovent-certification.com

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur www.eurovent-certification.com

FEATURE	VALUE	UNIT
Heating PL Cond B		
PhB	15.4	kW
COPB	4.2	
Heating PL Cond C		
PhC	9.95	kW
COPC	5.25	
Heating PL Cond D		
PhD	4.26	kW
COPD	5	
T Bivalent		
Tbiv (Bivalent Temperature)	-7	°C
PhTbiv	25	kW
COPTbiv	2.9	
Psbc		
Psbc	35	W
Psbh		
Psbh	35	W
General - Product		
Main Power Supply (Main Power Supply Voltage(V) - Phase-Frequency (Hz))	400-3-50	
Refrigerant (Refrigerant.Eg.:R410A, R407C)	R410A	
Mounting (Mounting type)	Ducted	
IU Names (Names of combinable Indoor units)	AD242MJERAD*5 + AD182MJERAD*1	
IU Range Names (Range Names of combinable Indoor units)	AD*MJERAD	
Capacity Control (Capacity Control:Fixed, Staged, Variable)	variable	