

## Document ID 1654009013-a1-903723d3

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:  
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



## Certificate N° 19.12.034

**This document is valid at the date of issue - Check the current validity on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)**

*Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)*

Certification programmes / Programmes de certification

Eurovent Heat Pumps (Heat pumps Eurovent)

Product type / Type de produit

Air to air, multi split, heating, and cooling

Model name / Nom du modèle

AV22IMVURA

Document ID 1654009013-a1-903723d3

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:  
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



## Certificate N° 19.12.034

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

FEATURE	VALUE	UNIT
<b>Cooling</b>		
Pc out (Outdoor Cooling Capacity)	60	kW
Pec out (Outdoor power input (cooling))	20	kW
EERout (Outdoor Energy Efficiency Ratio)	3	
<b>Heating</b>		
Ph out (Outdoor Heating Capacity)	60	kW
Peh out (Outdoor power input (heating))	17.91	kW
COPout (Outdoor Coefficient of Performance)	3.35	
<b>Acoustics</b>		
LWO env (A weighted sound power level outdoor unit (non ducted))	88	dB(A)
<b>SeasonalCooling</b>		
SEER	5.63	
$\eta_{sc}$	222.2	%
<b>Cooling PL Cond B</b>		
PcB	43.18	kW
EERB	4.62	
<b>Cooling PL Cond C</b>		
PcC	27.42	kW
EERC	6.79	
<b>Cooling PL Cond D</b>		
PcD	12.25	kW
EERD	7.25	
<b>SeasonalHeating</b>		
Pdesignh	42.3	kW
SCOP	3.5	
$\eta_{sh}$	137	%
<b>Heating PL Cond A</b>		
PhA	36.11	kW
COPA	2.3	
<b>Heating PL Cond B</b>		

Document ID 1654009013-a1-903723d3

Issued on: 31 May 2022 - Délivré le : 31 mai 2022

This product is certified by Eurovent Certita Certification as mentioned on:  
Ce produit est certifié par Eurovent Certita Certification comme mentionné sur :



## Certificate N° 19.12.034

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Ce document est valide à la date d'édition - Vérifiez la date de validité sur [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

FEATURE	VALUE	UNIT
<b>Heating PL Cond B</b>		
PhB	22.16	kW
COPB	3.5	
<b>Heating PL Cond C</b>		
PhC	14.36	kW
COPC	4.3	
<b>Heating PL Cond D</b>		
PhD	6.15	kW
COPD	6.2	
<b>T Bivalent</b>		
Tbiv (Bivalent Temperature)	-7	°C
PhTbiv	36.11	kW
COPTbiv	2.3	
<b>Psbc</b>		
Psbc	35	W
<b>Psbh</b>		
Psbh	35	W
<b>General - Product</b>		
Main Power Supply (Main Power Supply Voltage(V) - Phase-Frequency (Hz))	400-3-50	
Refrigerant (Refrigerant.Eg.:R410A, R407C)	R410A	
Mounting (Mounting type)	Ducted	
IU Names (Names of combinable Indoor units)	AD242MJERAD*2 + AD282MJERAD*6	
IU Range Names (Range Names of combinable Indoor units)	AD*MJERAD	
Capacity Control (Capacity Control:Fixed, Staged, Variable)	variable	